

109.3/2/4

COLEGIUL NAȚIONAL "EUDOXIU HURMUZACHI"
- RĂDĂUȚI - 3/0
Intrare nr.
Anul 2017 luna 02 ziua 23

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Nesecret
Exemplar nr. 1
Nr. 4100502
Suceava, 17.02.2017



INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„BUCOVINA” AL JUDEȚULUI SUCEAVA

Către, **COLEGIUL NAȚIONAL "EUDOXIU HURMUZACHI",**
Municipiul Rădăuți, județul Suceava

Ca urmare a solicitării adresată de către subscrisa COLEGIUL NAȚIONAL "EUDOXIU HURMUZACHI", cu sediul în Municipiul Rădăuți, str. Calea Bucovinei, nr.5, județul Suceava, tel. 0230561522, prin care ne solicitați punctul nostru de vedere cu privire la necesitatea de a solicita autorizație de securitate la incendiu pentru obiectivele/construcțiile "Corp A, Corp B, Corp C, Corp D, Sală de sport", amplasate în Municipiul Rădăuți, str. Calea Bucovinei, nr.5, județul Suceava, în conformitate cu datele furnizate:

- luându-se în considerare că sunt construcții existente;
- Clădire liceu-Corp A, anul înființării (1853-ca spital militar al hergheliei, 1872-modificat ca și instituție de învățământ);
- Clădire Corp B, anul înființării 1904;
- Clădire Corp C, anul înființării 1912;
- Clădire Corp D, anul înființării 1977(internatul nou);
- Sala de sport, anul înființării 2000(Sc=459,00mp;Sd=632,00mp; clădire separată);

Vă comunicăm următoarele:

Pentru Corp A, Corp B, Corp C, Corp D nu se impune obligativitatea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu, deoarece sunt construite înainte de reglementările privind categoriile de construcții și amenajări ce se supun avizării/autorizării de prevenire și stingere a incendiilor și nu au suferit modificări după 1992, iar pentru corpul de clădire **Sală de sport**, la momentul punerii în funcțiune 2000, erau în vigoare prevederile H.G.R. 571/1998, care aproba categoriile de construcții și amenajări ce se supuneau avizării/autorizării de prevenire și stingere a incendiilor, iar la Art. 1, pct.6, lit.a), se prevedea obligativitatea avizării/autorizării doar pentru "construcții de învățământ -școli, licee, universități și alte clădiri de învățământ, cu aria desfășurată mai mare de 700mp", astfel, ținând cont de acestea, pentru corpul de clădire **Sală de sport**, nu se impune obligativitatea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu atâta timp cât nu se mai fac modificări. Prezenta adresă nu constituie aviz/autorizație de securitate la incendiu.

Cu stimă,



INSPECTOR ȘEF
General de brigadă
dr. Ion BURLUI

1/1